


- מקרא:**
- (A) תא בקרה טרומי לכבלי חשמל התקשורת ואבטחה בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ ללא תחזית מונח על שכבת חצץ מודרג בעובי 20 ס"מ עם תקרה עלייה סביבת ומכסה לעומס 40 טון.
  - (B) תא בקרה טרומי לכבלי חשמל התקשורת ואבטחה בקוטר 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ ללא תחזית מונח על שכבת חצץ מודרג בעובי 20 ס"מ עם תקרה עלייה סביבת ומכסה לעומס 40 טון.
  - עמוד תאורה בגובה 6 מ' עם עי גופי תאורת רחובות לפי תאור בכתב כחוי LED 100W
  - מיקרוסוויץ מכני עם מגע יבש הכולל זרוע בשער או מגנט להחזקה ודיפוזית



**משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ**  
 הנדסת מים, ביוב וניקוז  
 טל: 09-7639119 | פקס: 09-7493799 | main@handasi.co.il

**סלימאן וישאחי-מהנדסים יועצים**  
 הנדסת חשמל ובקרה  
 תכנון, יעוץ, פיקוח  
 רח' דרך החרושת 8 ת.ד. 425 עכו 2451710  
 04-9913446 04-9919156  
 INFO@SW-ENG.CO.IL



**החברה הכלכלית דרום השרון**  
 נשוא הרשום: תוכנית שטח  
 הפרייקט: תח"ש לביוב א.ת. בנימין נווה ימין

הוכן עבור: 0107-1907-1007

File name: C:\Users\edot\AppData\Local\Temp\AcPublish\_16528\3329-60.dwg

שם הקובץ:	תכנון	שרטוט	ביקור	אישר	מספר הרשום:
שם:	עופר א.	עופר א.	עופר א.	עופר א.	60
חתימה:	צפיר סלמן	צפיר סלמן	צפיר סלמן	צפיר סלמן	מספר הפרייקט:
תאריך:	19.05.22	19.05.22	19.05.22	19.05.22	3329

לביצוע  למכרז  לאישור  לעיון

עידכון מס'	תאור העידכון	תאריך